

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о выездной проверке в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий: КНМ № 39220061000200917957 от 29.11.2022

ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

<https://private.proverki.gov.ru/private/knm/10990083>

QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии, контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



Отметка о согласовании или несогласовании (дата и реквизиты) проведения выездной проверки с органами прокуратуры\*



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**

**Главное управление МЧС России по Калининградской области**

236029, г. Калининград, ул. Озёрная, д. 31, телефон: (4012) 52-91-01,

E-Mail: [mail@39.mchs.gov.ru](mailto:mail@39.mchs.gov.ru)

**Управление надзорной деятельности и профилактической работы**

236010, г. Калининград, ул. Бассейная, д. 35, телефон: (4012) 52-93-37,

E-Mail: [und@39.mchs.gov.ru](mailto:und@39.mchs.gov.ru)

**Отдел надзорной деятельности и профилактической работы  
по городскому округу «Город Калининград»**

236016, г. Калининград, ул. 1812 года, д. 59, телефон (4012) 52-94-80,

E-Mail: [ond@39.mchs.gov.ru](mailto:ond@39.mchs.gov.ru)

**Предписание об устранении нарушений обязательных  
требований пожарной безопасности № 615/1**

(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия,  
вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание 1- собственник, 2-арендатор, 3-должностное лицо)

Вручается: муниципальному автономному дошкольному образовательному учреждению города Калининграда центру развития ребенка детскому саду № 136, ИНН 3907013342, юридический адрес: 236044, обл. Калининградская, г. Калининград, ул. У. Громовой, д. 67

(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

Во исполнении решения о проведении выездной проверки 29.11.2022 г. № 615,

(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении выездной проверки)

В период с «1» декабря 2022 года по «14» декабря 2022 года,

Остроумовым Андреем Анатольевичем – заместителем начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городскому округу «Город Калининград» управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Калининградской области – заместителем главного государственного инспектора городского округа «Город Калининград» по пожарному надзору;

Коньковой Кристиной Сергеевной – старшим инспектором ОНДиПР по городскому округу «Город Калининград» УНДиПР ГУ МЧС России по Калининградской области - государственным инспектором городского округа «Город Калининград» по пожарному надзору проведена плановая выездная проверка здания детского сада, расположенного по адресу: 236044, обл. Калининградская, г. Калининград, ул. Николая Карамзина, д. 11

(контрольное (надзорное) мероприятие)

в ходе которого присутствовал представитель контролируемого лица:

Львова Ираида Никифоровна, заведующий МАДОУ ЦРР д/с №136

(должности, фамилии, имени, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надзорном) мероприятии)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5
1.	Подвальные помещения не в полном объеме оборудованы системой пожарной сигнализации. (п. 4.1 СП 486.1311500.2020 Системы противопожарной защиты. «Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации», утв. приказом МЧС России от 20.07.2020 г. № 539)	ст. 54 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 №123-ФЗ (Далее – ФЗ № 123)	01.06.2023	
2.	Помещение игровой в торце коридора 2 этажа здания (помещение № 56 по техническому паспорту*) не оборудовано системой пожарной сигнализации (п. 4.1 СП 486.1311500.2020 Системы противопожарной защиты. «Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации», утв. приказом МЧС России от 20.07.2020 г. № 539)	ст. 54 ФЗ № 123	01.06.2023	
3.	В нарушение п. 4.4.1 СП 1.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы (утв. Приказом МЧС России от 19 марта 2020 г. № 194) ширина маршей лестниц в здании класса функциональной пожарной опасности Ф 1.1, предназначенных для эвакуации людей составляет менее 1,35 м., а именно: 1, 13 м.	п. 23 ППР в РФ; ст. 53 ФЗ № 123	01.06.2023	



4.	Из коридора первого этажа здания, без естественного проветривания при пожаре, длиной более 15м, не предусмотрена система вытяжной противодымной вентиляции. (п. 7.2, п. 8.5. СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности» (утверждены Приказом МЧС РФ от 21.02.2013 №116).	ст. 53 ФЗ № 123	01.06.2023	
5.	Устройства для самозакрывания противопожарных дверей находятся в неисправном состоянии.	п.14 ППР в РФ	01.06.2023	
6.	На путях эвакуации (в лестничных клетках и поэтажных коридорах) смонтированное аварийное освещение находится в неработоспособном состоянии	п.37 ППР в РФ ст. 53 ФЗ № 123	01.06.2023	

(указываются выявленные нарушения обязательных требований)

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

Предписание для исполнения получил:

Заведующий МАДОУ ЦРР д/с № 136, Львова И.Н.

(должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя))

«14» декабря 2022 год

Остроумов Андрей Анатольевич – заместитель начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городскому округу «Город Калининград» управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Калининградской области – заместитель главного государственного инспектора городского округа «Город Калининград» по пожарному надзору

(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)

«14» декабря 2022 год

Конькова Кристина Сергеевна, старший инспектор ОНДиПР по городскому округу «Город Калининград» УНДиПР ГУ МЧС России по Калининградской области – государственный инспектор городского округа «Город Калининград» по пожарному надзору

(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)

«14» декабря 2022 год

